

## SEZIONE A1 - INFORMAZIONI GENERALI (pubblico)

### 1. RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO

Nome della societa'	ENERGAS S.P.A.
Denominazione dello stabilimento	DEPOSITO G.P.L. DI NARNI
Regione	UMBRIA
Provincia	Terni
Comune	Narni - NARNI
Indirizzo	VIA FLAMINIA TERNANA, 501
CAP	05035
Telefono	0744726744
Fax	0744767036
Indirizzo PEC	energasspa@legalmail.it

#### SEDE LEGALE

Regione	CAMPANIA
Provincia	Napoli
Comune	Napoli
Indirizzo	Via Domenico Morelli, 75
CAP	80121
Telefono	0812451820
Fax	0817645347
Indirizzo PEC	energasspa@legalmail.it
Gestore	CLAUDIO MARINO
Portavoce	

**SEZIONE D - INFORMAZIONI GENERALI SU AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI E STATO DEI CONTROLLI A CUI E' SOGGETTO LO STABILIMENTO (pubblico)**

**Quadro 1**

**INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITA' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO**

	Ente Nazionale	Ufficio competente	Indirizzo completo	e-mail/Pec
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	Rischio Industriale	Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM)	protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it
REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE	Regione Umbria	Regione Umbria - Giunta regionale	Corso Vannucci, 96 06100 - Perugia (PG)	regione.giunta@postacert.umbria.it
PREFETTURA	Ministero dell'Interno	Prefettura - UTG - TERNI	Palazzo Viminale 05100 - Terni (TR)	protocollo.preftr@pec.interno.it
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE REGIONALE UMBRIA	Corso Cavour, 129 06123 - Perugia (PG)	dir.umbria@cert.vigilfuoco.it
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE TERNI	Via Proietti Divi, 115 05100 - Terni (TR)	com.terni@cert.vigilfuoco.it com.prev.terni@cert.vigilfuoco.it
COMUNE			Piazza Dei Priori, 1 05035 - Narni (TR)	comune.narni@postacert.umbria.it

Quadro 2  
AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'

Ambito	Riferimento	Ente di Riferimento	N. Certificato/Decreto	Data Emissione
Sicurezza	BS OHSAS 18001.07	RINA	OHS-2009	2017-04-27

Quadro 3  
INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI

Lo stabilimento e' stato sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell'art. 27 comma 7 da: VV.F - ARPA - INAIL

Data Apertura dell'ultima ispezione in Loco:14/03/2018

Data Chiusura dell'ultima ispezione in Loco:24/04/2018

Ispezione in corso:Chiusa

Data Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:28/01/2019

Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.

**SEZIONE F (pubblico) - DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE/TERRITORIO CIRCOSTANTE LO STABILIMENTO**

Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato  
(per impianti off-shore distanza dal limite delle acque territoriali nazionali)

Stato	Distanza in metri
Non Presente	0

Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)

Regione/Provincia/Comune	Denominazione
--------------------------	---------------

Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:

- Abitativo
- Agricolo
- Commerciale
- Industriale

Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km (sulla base delle informazioni disponibili)

Localita' Abitate			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Centro Abitato	NARNI	900	SO
Centro Abitato	NARNI SCALO	1.750	NO
Case Sparse	Gruppo civili abitazioni	285	SO
Case Sparse	Gruppo civili abitazioni	500	SO
Case Sparse	Gruppo civili abitazioni	675	SO
Case Sparse	Gruppo civili abitazioni	930	SO
Case Sparse	Gruppo civili abitazioni	1.100	SO
Case Sparse	Gruppo civili abitazioni	1.030	SO
Case Sparse	Gruppo civili abitazioni	1.270	SO
Case Sparse	Gruppo civili abitazioni	1.510	SO
Case Sparse	Gruppo civili abitazioni	1.440	SO

Case Sparse	Gruppo civili abitazioni	1.760	SO
Case Sparse	Gruppo civili abitazioni	1.650	SO
Case Sparse	Civile abitazione	1.970	S
Case Sparse	Gruppo civili abitazioni	1.840	S
Case Sparse	Gruppo civili abitazioni	1.640	S
Case Sparse	Civile abitazione	1.550	S
Case Sparse	Gruppo civili abitazioni	1.935	SE
Case Sparse	Gruppo civili abitazioni	1.760	SE
Case Sparse	Gruppo civili abitazioni	1.300	SE
Case Sparse	Civile abitazione	990	SE
Case Sparse	Gruppo civili abitazioni	750	SE
Case Sparse	Gruppo civili abitazioni	380	S
Case Sparse	Gruppo civili abitazioni	1.920	SO
Case Sparse	Gruppo civili abitazioni	1.720	SO
Case Sparse	Gruppo civili abitazioni	1.940	O
Case Sparse	Gruppo civili abitazioni	1.955	NO
Case Sparse	Gruppo civili abitazioni	1.940	NO
Case Sparse	Gruppo civili abitazioni	1.750	NO
Case Sparse	Gruppo civili abitazioni	1.910	NO
Case Sparse	Gruppo civili abitazioni	1.940	NO
Case Sparse	Civile abitazione	1.930	NO
Case Sparse	Civile abitazione	1.920	E
Case Sparse	Gruppo civili abitazioni	1.085	S
Case Sparse	Gruppo civili abitazioni	1.940	NO
Case Sparse	Gruppo civili abitazioni	500	N
Case Sparse	Gruppo civili abitazioni	1.350	NE
Case Sparse	Civile abitazione	1.470	NE
Case Sparse	Civile abitazione	1.500	NO
Case Sparse	Civile abitazione	1.215	N
Case Sparse	Civile abitazione	730	SE
Case Sparse	Civile abitazione	950	SE
Case Sparse	Civile abitazione	500	SE
Case Sparse	Civile abitazione	760	E

Attività Industriali/Produttive			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Autotrasporti Ceccarelli/verniciatur a carpenteria	110	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Pratotech (Giardinaggio)	250	N
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Flaminia Laccatura S.r.l.	415	E
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Morelli Logistica & servizi S.r.l. (spedizioniere Marittimo)	550	SO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Allibox Italia S.r.l. (imballaggi in carta e cartone)	855	SO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	D.r. Metal (autodemolitore)	1.740	SO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	La Valletta S.r.l. (sport)	1.785	SO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Capannone industriale	1.440	O
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Coiben S.r.l. (serramenti e infissi)	1.910	O
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Cos.mi. S.r.l. (fornitore impianti industriali)	1.970	NO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Cinecittà Narni Scalo	1.885	NO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Industria italiana ponteggi Sr.l.	1.985	NO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Aginox divisione di garofali S.p.A. (fabbrica acciaio inossidabile)	1.955	NO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Fratelli Canalicchio S.p.A. (negozi di articoli per la nautica)	1.035	E
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	EsseCi Flametreats S.r.l	1.330	E
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Sea Road S.r.l. (negozi di articoli per la nautica)	1.295	E
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Tevi S.r.l. (fornitura attrezzi per l'edilizia)	1.330	E
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Peraio Massimo ? Agricoltura	1.280	E
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Pet e green S.r.l. (forniture di trattori e macchine agricole)	1.305	E
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Zona industriale	1.410	E
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Ecarb S.r.l. (industria chimica)	1.805	NO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Elettroflaminia (forniture elettriche)	1.930	NO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	F.Ili Gili di Gili G.EC. SNC (officina autoriparazioni)	1.925	O
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Rem S.r.l. (servizio rifiuti)	1.840	NO

Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Tarkett (ditta specializzata in pavimentazioni)	1.640	NO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	SSM Service	960	O
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Capannoni industriali	1.620	O
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Officina Falessi (artigianale/abitativo)	100	NE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Ebanisteria Paolini SpA	205	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Sportauto snc ? autosalone	115	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Autosalone Riva (commerciale/abitativo)	120	NE

Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Scuole/Asili	Scuola materna Santa Lucia	1.550	SO
Ricoveri per Anziani	Centro Socioculturale anziani Narni scalo	1.810	SO
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	La collina incantata Fattoria didattica	1.950	SE
Ospedale	Centro veterinario Narnese	1.910	SO
Ospedale	Presidio ospedaliero Narni Amelia	1.950	SO
Ufficio Pubblico	Municipio di Narni ? parcheggio del suffraggio	1.770	SO
Ufficio Pubblico	Azienda unita Sanitaria locale n°4	1.960	O
Ufficio Pubblico	Carispaq cassa di risparmio provincia dell'Aquila	1.860	O
Ufficio Pubblico	Bper Banca	1.830	O
Ufficio Pubblico	Patronato Acli	1.760	O
Ufficio Pubblico	Cassa di risparmio di Orvieto agenzia di Narni	1.840	NO
Ufficio Pubblico	Lidl (punto vendita)	1.790	NO
Ufficio Pubblico	Unicredit	1.980	NO
Centro Commerciale	Conad (punto vendita)	1.960	NO
Centro Commerciale	Happy Fruit (prodotti alimentari)	1.970	NO
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	Centro ippico regno verde	1.690	E
Ufficio Pubblico	Banca delle Marche	1.885	NO
Ufficio Pubblico	Banca popolare di Spoleto	1.890	NO



Centro Commerciale	L'abbondanza S.r.l. (punto vendita)	1.885	NO
Centro Commerciale	Punto vendita Eurospin	125	S
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	Campo sportivo San Girolamo	1.770	SO
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	Complesso campi sportivi	1.790	NO

Servizi/Utilities			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Trasporti			
Rete Stradale			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Strada Provinciale	Strada provinciale n° 64	985	SO
Strada Provinciale	Strada provinciale n° 1	1.600	SO
Strada Provinciale	Strada provinciale n° 20	1.320	SO
Strada Statale	Strada statale n° 3	50	E
Strada Statale	Strada statale n° 3 ter	1.880	NO

Rete Ferroviaria			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Stazione Ferroviaria	Narni ? Amelia	1.760	NO

Aeroporti			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Aree Portuali			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Elementi ambientali vulnerabili			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Fiumi, Torrenti, Rogge	Fiume Nera	70	O
Laghi o stagni	Lago Recentino	750	SE

Acquiferi al di sotto dello stabilimento:		
Tipo	Profondita' dal piano campagna	Direzione di deflusso
Acquifero superficiale	1	
Acquifero profondo	20	

**SEZIONE H (pubblico) - DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STABILIMENTO E RIEPILOGO SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE**

Descrizione sintetica dello stabilimento:

Il deposito di GPL della Enagas di Narni effettua esclusivamente stoccaggio e travaso di Gas di Petrolio Liquefatto (GPL) senza operare alcuna trasformazione chimica del prodotto. Lo stoccaggio, è garantito da n. 5 serbatoi coibentati aventi capacità complessiva pari a 500 mc. Per il travaso del prodotto, il deposito dispone di n. 1 rampa di carico/scarico adeguatamente attrezzata. In linea di massima, il prodotto che verrà trattato dal deposito è costituito da Propano o da miscele precostituite di Propano e Butano ma non può escludersi la possibilità che verranno ricevute anche partite di Butano. In ricezione, il GPL, che viene trasportato all'interno dello stabilimento a mezzo autobotti, viene travasato, mediante l'utilizzo di pompe e compressori, nei serbatoi dove è conservato in condizioni di equilibrio liquido-vapore a temperatura ambiente. Il prodotto viene poi esitato verso l'esterno sempre a mezzo autobotti.

Oltre alle unità logiche rappresentate dal parco-serbatoi, dalla sala Pompe e Compressori, e dalla rampa di carico, sono presenti nello stabilimento una palazzina uffici, dove è ubicata la sala di controllo delle attività operative, ed una zona dedicata alla sosta delle autobotti.

Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate);

Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate);

**18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL), e gas naturale (cfr. nota 19) - ALTRO - G.P.L.**

SOSTANZE PERICOLOSE - H220: Gas altamente infiammabile  
H280: Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato  
P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini  
P210. Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. Non fumare  
P377: In caso d'incendio dovuto a perdita di gas, non estinguere a meno che non sia possibile bloccare la perdita senza pericolo  
P381: Eliminare ogni fonte di accensione se non c'è pericolo  
P410+403: Conservare in luogo ben ventilato e proteggere dai raggi solari

(fonte: Scheda Sicurezza GPL Assogasliquidi);

**34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi**

**a) benzine e nafte,**

**b) cheroseni (compresi i jet fuel),**

**c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)**

**d) oli combustibili densi**

**e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) -**

**ALTRO - GASOLIO PER AUTOTRAZIONE**

SOSTANZE PERICOLOSE - H226 - Liquido e vapori infiammabili  
H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie  
H315 - Provoca irritazione cutanea  
H332 - Nocivo se inalato  
H351 - Sospettato di provocare il cancro  
H373 - Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta (timo, fegato, midollo osseo)  
H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare

P261 - Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol

P273 - Non disperdere nell'ambiente

P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso

Reazione

P301+310 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico

P331 - Non provocare il vomito

Smaltimento:

P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Lo stabilimento:

e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'art. 15 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B del presente Modulo

La Società ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva

2012/18/UE

La Società ha presentato il Rapporto di sicurezza prescritto dall'art. 15 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

## **SEZIONE L (pubblico) - INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO**

### **1. Scenario Tipo:**

INCENDIO - FLASH-FIRE PER RILASCIO CONTINUO DA FORO DEL DIAMETRO EQUIVALENTE A 2" IN CONDIZIONI DI STABILITA' ATMOSFERICA D5, PRESSO I PUNTI CRITICI (SERBATOI-PIPING-PUNTO DI TRAVASO-SALA POMPE E COMPRESSORI)

#### **Effetti potenziali Salute umana:**

- Elevata Letalità: da 0 a 70 m;
- Inizio Letalità: da 70 m a 110 m;

#### **Effetti potenziali ambiente:**

nessuno

#### **Comportamenti da seguire:**

- Attivazione del PEI;
- Allerta tempestiva del Comando prov. Vigili del Fuoco e successivamente del soccorso sanitario;
- Attivazione dei livelli di allerta secondo la gravità dell'evento;
- Informazione a: Prefetto,P.S., Sindaco, Giunta Regionale, confinanti, ASL, ARPA;

Fonte: PEE Aggiornamento 2019

#### **Tipologia di allerta alla popolazione:**

- Attenzione;
- Preallarme;
- Allarme ed attivazione PEE;

#### **Presidi di pronto intervento/soccorso:**

AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DI TERNI

Fonte: PEE Aggiornamento 2019