

SEZIONE A1 - INFORMAZIONI GENERALI (pubblico)

1. RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Nome della societa' | Sarda Gas Petroli s.r.l. |
| Denominazione dello stabilimento | Sarda Gas Petroli s.r.l. |
| Regione | SARDEGNA |
| Provincia | Ogliastra |
| Comune | Cardedu |
| Indirizzo | Località Buoncammino snc |
| CAP | 08040 |
| Telefono | 078275819 |
| Fax | 078275650 |
| Indirizzo PEC | sardagas@pec.it |

SEDE LEGALE

| | |
|---------------|---------------------|
| Regione | SARDEGNA |
| Provincia | Ogliastra |
| Comune | Jerzu |
| Indirizzo | Via XX Settembre 44 |
| CAP | 08044 |
| Telefono | 078275819 |
| Fax | 078275650 |
| Indirizzo PEC | sardagas@pec.it |
| Gestore | FRANCESCO PISANO |
| Portavoce | |

SEZIONE D - INFORMAZIONI GENERALI SU AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI E STATO DEI CONTROLLI A CUI E' SOGGETTO LO STABILIMENTO (pubblico)

Quadro 1

INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITA' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO

| | Ente Nazionale | Ufficio competente | Indirizzo completo | e-mail/Pec |
|---------------------------------------|--|--|---|--|
| ISPRA | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | Rischio Industriale | Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM) | protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE NUORO | Viale Sandro Pertini 08100 - Nuoro (NU) | com.nuoro@cert.vigilfuoco.it |
| PREFETTURA | Ministero dell'Interno | Prefettura - UTG - NUORO | Palazzo Viminale 08100 - Nuoro (NU) | protocollo.prefnu@pec.interno.it |
| REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE | Regione Autonoma della Sardegna | Direzione generale della difesa dell'ambiente | Via Roma, 80 09123 - Cagliari (CA) | difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it |
| VIGILI DEL FUOCO | Ministero dell'Interno | Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA | Via Antonio Lo Frasso, 4 09127 - Cagliari (CA) | dir.sardegna@cert.vigilfuoco.it |
| COMUNE | Comune di Cardedu | Ufficio Protocollo | Via Municipio, 5 08040 - Cardedu (OG) | protocollo@pec.comune.cardedu.nu.it |
| ARPA | Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna | Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna | via Luigi Contivecchi, 7 09122 - Cagliari (CA) | arpas@pec.arpa.sardegna.it da@pec.arpa.sardegna.it |

Quadro 2
AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'

| Ambito | Riferimento | Ente di Riferimento | N. Certificato/Decreto | Data Emissione |
|-----------|-------------|---|------------------------|----------------|
| Sicurezza | NESSUNO | COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI NUORO | N°437 | 2021-01-22 |

Quadro 3
INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI

Lo stabilimento e' stato sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell'art. 27 comma 6 da: REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Data Apertura dell'ultima ispezione in Loco:27/11/2020

Data Chiusura dell'ultima ispezione in Loco:

Ispezione in corso:In Corso

Data Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:16/02/2021

Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.

SEZIONE F (pubblico) - DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE/TERRITORIO CIRCOSTANTE LO STABILIMENTO

Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite delle acque territoriali nazionali)

| Stato | Distanza in metri |
|--------------|-------------------|
| Non Presente | 0 |

Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)

| Regione/Provincia/Comune | Denominazione |
|----------------------------|----------------|
| SARDEGNA/Ogliastra/Cardedu | CENTRO ABITATO |

Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:

- Agricolo

Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km (sulla base delle informazioni disponibili)

| Localita' Abitate | | | |
|-------------------|---------------|-------------------|-----------|
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |
| Centro Abitato | CARDEDU | 1.603 | O |
| Case Sparse | | 135 | SO |

| Attivita' Industriali/Produttive | | | |
|----------------------------------|---------------|-------------------|-----------|
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |

| Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento | | | |
|---|---------------|-------------------|-----------|
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |

| Servizi/Utilities | | | |
|-------------------|---------------|-------------------|-----------|
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |

| Trasporti | | | |
|---------------|---------------|-------------------|-----------|
| Rete Stradale | | | |
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |

| Rete Ferroviaria | | | |
|------------------|---------------|-------------------|-----------|
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |

| Aeroporti | | | |
|-----------|---------------|-------------------|-----------|
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |

| Aree Portuali | | | |
|---------------|---------------|-------------------|-----------|
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |

| Elementi ambientali vulnerabili | | | |
|---------------------------------|---------------|-------------------|-----------|
| Tipo | Denominazione | Distanza in metri | Direzione |

| Acquiferi al di sotto dello stabilimento: | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|--|
| Tipo | Profondita' dal piano campagna | Direzione di deflusso | |

SEZIONE H (pubblico) - DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STABILIMENTO E RIEPILOGO SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE

Descrizione sintetica dello stabilimento:

Il deposito ricade nel Comune di Cardedu, provincia Ogliastra, in localita Buoncammino; insiste su un area di circa 8.000 mq., recintata con muro alto m. 2,50, inserita in un unico appezzamento di terreno di circa 35.000 mq. di proprieta della Societa beneficiaria della concessione ministeriale. E inserito in un contesto di terreni a vocazione agricola, con giacitura pianeggiante. Sono presenti alcune case coloniche, ma la densita abitativa e estremamente ridotta. L attivita produttiva del deposito consiste essenzialmente nella movimentazione e stoccaggio in serbatoi a pressione cilindrici orizzontali fuori terra di G.P.L. e comprende le seguenti fasi: approvvigionamento primario a mezzo autobotti di GPL di proprieta, trasferimento in serbatoi di stoccaggio fuori terra, prelievo dai serbatoi per il riempimento di bombole, o il trasferimento in ATB di piccola portata attrezzate per la distribuzione alle utenze finali. Nel deposito e presente, come attivita secondaria, la movimentazione e stoccaggio di gasolio da riscaldamento, industriale e agricolo, secondo le seguenti fasi: approvvigionamento primario a mezzo autobotti di proprieta, stoccaggio degli stessi in serbatoi e distribuzione con ATB presso i clienti finali. Il gasolio agricolo e l unico prodotto venduto al dettaglio nello stabilimento. Il deposito e costituito da uno o piu serbatoi fissi e recipienti mobili, comprendente in genere attrezzature per la movimentazione, il travaso e l imbottigliamento del GPL. I serbatoi fissi sono i seguenti: 1 serbatoio della capacita di MC. 50 GPL, 3 serbatoi della capacita di MC. 100 GPL, confezionato in bombole Kg. 35.000 di GPL, 1 serbatoio della capacita di MC. 70 Gasolio per autotrazione, 2 serbatoi della capacita di MC. 71 Gasolio per riscaldamento, 1 serbatoio della capacita di MC. 42 Gasolio agricolo.

Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate);

Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate);

18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL), e gas naturale (cfr. nota 19) -

PROPANO

SOSTANZE PERICOLOSE - Il GPL viene stoccato in fase liquida, ma a temperatura e pressione ambiente è un gas estremamente infiammabile più pesante dell'aria.

Il GPL non è tossico per le persone e non è classificato sostanza pericolosa per gli organismi acquatici.

Il GPL, per ragioni di sicurezza, al fine di individuare rapidamente anche le più piccole perdite, risulta odorizzato con sostanze apposite ad elevatissimo potere odorizzante.

34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi

a) benzine e nafte,

b) cheroseni (compresi i jet fuel),

c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)

d) oli combustibili densi

e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) -

GASOLIO

SOSTANZE PERICOLOSE - liquido e vapori infiammabili, tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata, può essere letale in caso di ingestione e penetrazione nelle vie respiratorie, provoca irritazione cutanea e danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta

Lo stabilimento:

e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B del presente Modulo

La Societa' ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

SEZIONE L (pubblico) - INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO

1. Scenario Tipo:

INCENDIO - GPL- TOP 1- ROTTURA BRACCIO DI TRAVASO AUTOBOTTE CON INCENDIO DI NUBE (FLASH FIRE)

Effetti potenziali Salute umana:

IRRAGGIAMENTO

Effetti potenziali ambiente:

NESSUNO

Comportamenti da seguire:

RIMANERE AL CHIUSO

Tipologia di allerta alla popolazione:

SIRENA AZIENDALE DI ALLARME

Presidi di pronto intervento/soccorso:

VIGILI DEL FUOCO 115

PRONTO SOCCORSO 118

CARABINIERI 112

POLIZIA LOCALE 0782/75075

2. Scenario Tipo:

INCENDIO - GPL- TOP 1A - ROTTURA BRACCIO DI TRAVASO AUTOBOTTE CON INCENDIO DI POZZA (POOL FIRE)

Effetti potenziali Salute umana:

IRRAGGIAMENTO

Effetti potenziali ambiente:

NESSUNO

Comportamenti da seguire:

RIMANERE AL CHIUSO

Tipologia di allerta alla popolazione:

SIRENA AZIENDALE DI ALLARME

Presidi di pronto intervento/soccorso:

VIGILI DEL FUOCO 115

PRONTO SOCCORSO 118

CARABINIERI 112

POLIZIA LOCALE 0782/75075

3. Scenario Tipo:

INCENDIO - GPL-TOP 2 - RILASCIO DA LINEA DI TRASFERIMENTO GPL CON INCENDIO DI NUBE (FLASH FIRE)

Effetti potenziali Salute umana:

IRRAGGIAMENTO

Effetti potenziali ambiente:

NESSUNO

Comportamenti da seguire:

RIMANERE AL CHIUSO

Tipologia di allerta alla popolazione:

SIRENA AZIENDALE DI ALLARME

Presidi di pronto intervento/soccorso:

VIGILI DEL FUOCO 115

PRONTO SOCCORSO 118

CARABINIERI 112

POLIZIA LOCALE 0782/75075

4. Scenario Tipo:

INCENDIO - GPL- TOP 3 - ROTTURA SU POMPA GPL CON INCENDIO DI NUBE (FLASH FIRE)

Effetti potenziali Salute umana:

IRRAGGIAMENTO

Effetti potenziali ambiente:

NESSUNO

Comportamenti da seguire:

RIMANERE AL CHIUSO

Tipologia di allerta alla popolazione:

SIRENA AZIENDALE DI ALLARME

Presidi di pronto intervento/soccorso:

VIGILI DEL FUOCO 115

PRONTO SOCCORSO 118

CARABINIERI 112

POLIZIA LOCALE 0782/75075

5. Scenario Tipo:

INCENDIO - GPL - TOP 4 - ROTTURA SU COMPRESSORE GPL CON GETTO DI FUOCO (JET FIRE)

Effetti potenziali Salute umana:

IRRAGGIAMENTO

Effetti potenziali ambiente:

NESSUNO

Comportamenti da seguire:

RIMANERE AL CHIUSO

Tipologia di allerta alla popolazione:

SIRENA AZIENDALE DI ALLARME

Presidi di pronto intervento/soccorso:

VIGILI DEL FUOCO 115

PRONTO SOCCORSO 118

CARABINIERI 112

POLIZIA LOCALE 0782/75075