SEZIONE A1 - INFORMAZIONI GENERALI (pubblico)

1. RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO

Nome della societa' Liquigas SpA

Denominazione dello stabilimento

Stabilimento Laives

Regione TRENTINO ALTO ADIGE

Provincia Bolzano/Bozen

Comune Laives/Leifers - LA PINETA

Indirizzo VIA BRENNERO 5A

CAP 39050

Telefono 0270168520

Fax 0270168236

Indirizzo PEC liquigas.sila@actaliscertymail.it

SEDE LEGALE

Regione LOMBARDIA

Provincia Brescia

Comune Brescia

Indirizzo C.SO ZANARDELLI, 32

CAP 25121

Telefono 0270168520

Fax 0270168236

Indirizzo PEC liquigas.sila@actaliscertymail.it

Gestore ALBERTO DE RUBEIS

Portavoce

SEZIONE D - INFORMAZIONI GENERALI SU AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI E STATO DEI CONTROLLI A CUI E' SOGGETTO LO STABILIMENTO (pubblico)

Quadro 1

INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITA' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO

	Ente Nazionale	Ufficio competente	Indirizzo completo	e-mail/Pec
ISPRA	Istituto Superiore per la	Rischio Industriale	Via Vitaliano Brancati 48	protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
	Protezione e la Ricerca		00144 - Roma (RM)	gestionenotificheseveso@isprambiente.it
	Ambientale			
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	Dipartimento dei Vigili del	Via Altinate 57	dir.veneto@cert.vigilfuoco.it
		Fuoco - DIREZIONE	35131 - Padova (PD)	
		INTERREGIONALE		
		VENETO E TRENTINO		
PREFETTURA	Ministero dell'Interno	Commissariato del Governo -	Via Principe E. Di Savoia,11	protocollo.comgovbz@pec.interno.it
		BOLZANO	39100 - Bolzano (BZ)	
COMUNE	Comune di Laives	Comune di Laives	via Pietralba 24	leifers.laives@legalmail.it
			39055 - Laives (BZ)	
REGIONE/AUTORITA REGIONALE	Regione Autonoma	REGIONE AUTONOMA	Via Gazzoletti, 2	regione.taa@regione.taa.legalmail.it
COMPETENTE	Trentino-Alto	TRENTINO ALTO	38122 - Trento (TN)	giunta@pec.regione.taa.it
	Adige/Suedtirol	ADIGE/SUEDTIROL		
REGIONE/AUTORITA REGIONALE	Regione Autonoma	COMANDO	Viale Druso, 116	bf-bz@provinz.bz.it
COMPETENTE	Trentino-Alto	PROVINCIALE DI	39100 - Bolzano (BZ)	bf-bz@provinz.bz.it
	Adige/Suedtirol	BOLZANO - UFF.		
		PREVENZIONE		

Quadro 2 AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'

Ambito	Riferimento	Ente di Riferimento	N. Certificato/Decreto	Data Emissione
Sicurezza	//		//	2017-11-30

Quadro 3 INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI

Lo stabilimento e' stato sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell'art. 27 comma 6 da: PROVINCIA DI BOLZANO

Data Apertura dell'ultima ispezione in Loco:18/09/2019 Data Chiusura dell'ultima ispezione in Loco:25/09/2019 Ispezione in corso:Chiusa

Data Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:01/07/2019

Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.

Stampato il 02/07/2025 - 00:54:45 Codice univoco stabilimento: DB002 Codice notifica: 2492 Pag. 4 di 11

SEZIONE F (pubblico) - DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE/TERRITORIO CIRCOSTANTE LO STABILIMENTO

Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato (per impianti off-shore distanza dal limite delle acque territoriali nazionali)

Stato	Distanza in metri
Non Presente	0

Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)

Regione/Provincia/Comune	Denominazione
NON DEFINITO/NON DEFINITO/Non definito	

Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:

- Industriale

Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km (sulla base delle informazioni disponibili)

Localita' Abitate				
Tipo	Denominazione	Distanza in	Direzione	
		metri		
Case Sparse	ABITAZIONI IN	1.000	Е	
	LOCALITA' LA			
	COSTA			
Case Sparse	ABITAZIONI IN	2.000	S	
	LOCALITA'			
	PINETA DI LAIVES			
Case Sparse	ABITAZIONI IN	2.000	N	
	LOCALITA' SAN			
	GIACOMO			

Attivita' Industriali/Produttive				
Tipo	Denominazione	Distanza in	Direzione	
		metri		
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva	INDUSTRIA	200	N	
2012/18/UE	CONFEZIONAMEN			
	TO MELE			
Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva	ZONA	200	N	
2012/18/UE	PRODUTTIVA			
	ZURVA			

	hi/Edifici con elevata densita' di affollamento		
Tipo	Denominazione	Distanza in	Direzione
		metri	
Altro - HOTEL	HOTEL	400	S
	STAINMANNWAL		
	D		
Altro - HOTEL	HOTEL PLATTNER	450	S
Altro - HOTEL	HOTEL ROTWAND	500	S
Altro - HOTEL	HOTEL RAFEL	500	S
Scuole/Asili	SCUOLA	700	S
	MATERNA		
	ITALIANA		

Servizi/Utilities			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Trasporti				
Rete Stradale				
Tipo	Denominazione	Distanza in	Direzione	
		metri		
Strada Statale	SVINCOLO SS	60	Е	
	DELL'ABETONE E			
	DEL BRENNERO			
Strada Statale	SS12	60	Е	
Strada Provinciale	SP43	300	0	

Rete Ferroviaria			
Tipo	Denominazione	Distanza in	Direzione
		metri	
Rete Tradizionale	LINEA	300	0
	FERROVIARIA		
	BOLZANO-TRENT		
	0		

Aeroporti			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Aeroporto Civile	AEROPORTO	1.800) N
	BOLZANO SUD		
	,		
	Aree Portuali		
Tipo	Denominazione	Distanza in	Direzione
		metri	
	Elementi ambientali vulnerabili		
Tipo	Denominazione	Distanza in	Direzione
		metri	
		·	
	Acquiferi al di sotto dello stabilimento		
Tipo	Profondita' dal pia	no campagna D	irezione di deflusso

SEZIONE H (pubblico) - DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STABILIMENTO E RIEPILOGO SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE

Descrizione sintetica dello stabilimento:

L'attività del deposito consisterà nel "ricevimento, deposito e spedizione di gas di petrolio liquefatto (GPL)" sfuso ed in bombole. In dettaglio, l'attività consisterà in: - rifornimento a mezzo autobotti dei serbatoio fisso cilindrici, ad asse orizzontale, fuori terra - stoccaggio di GPL nei serbatoio fisso - carico di autobotti di proprietà, spedizione e consegna presso il cliente finale; - ricevimento di bombole vuote di varia pezzatura – imbottigliamento; - Spedizione di bombole piene

Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate);

Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate);

18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL), e gas naturale (cfr. nota 19) -ALTRO - GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO

SOSTANZE PERICOLOSE - Un rilascio accidentale di GPL può dar luogo, se innescato, a diversi fenomeni incidentali in funzione dello stato fisico in cui di trova. Ad esempio in caso d'incendio di GPL in fase liquida gli effetti sull'uomo sono associati al fenomeno di irraggiamento termico. Nel caso di un'esplosione di una nube di gpl in fase gassosa si potrebbero verificare sull'uomo effetti correlati all'onda d'urto ed alla proiezione di frammenti. Data la natura delle sostanze presenti non sono prevedibili danni ambientali per inquinamento e gli effetti incidentali si esauriscono a breve termine.

Lo stabilimento:

e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B del presente Modulo

La Societa' ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

SEZIONE L (pubblico) - INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO

1. Scenario Tipo:

INCENDIO - FLASHFIRE

Effetti potenziali Salute umana:

USTIONI

Effetti potenziali ambiente:

NESSUNO

Comportamenti da seguire:

CHIUDERE PORTE E FINESTRE, NON USCIRE DI CASA, NON RIFUGIARSI IN SCANTINATI. NON AVVICINARSI ALLA ZONA DELL'INCIDENTE

Tipologia di allerta alla popolazione:

SIRENA DI EVACUAZIONE BITONALE

Presidi di pronto intervento/soccorso:

PRESIDI SANITARI DISPONIBILI SUL TERRITORIO

2. Scenario Tipo:

Scenario non selezionato - JETFIRE

Effetti potenziali Salute umana:

USTIONI

Effetti potenziali ambiente:

NESSUNO

Comportamenti da seguire:

NON AVVICINARSI ALLA ZONA DELL'INCIDENTE

Tipologia di allerta alla popolazione:

SIRENA DI EVACUAZIONE BITONALE

Presidi di pronto intervento/soccorso:

PRESIDI SANITARI DISPONIBILI SUL TERRITORIO

Stampato il 02/07/2025 - 00:54:45 Codice univoco stabilimento: DB002 Codice notifica: 2492 Pag. 11 di 11