

## SEZIONE A1 - INFORMAZIONI GENERALI (pubblico)

### 1. RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO

Nome della societa'	ENERGAS S.P.A.
Denominazione dello stabilimento	DEPOSITO COSTIERO G.P.L. DI NAPOLI
Regione	CAMPANIA
Provincia	Napoli
Comune	Napoli
Indirizzo	VIA ARGINE, 259
CAP	80147
Telefono	0817523543
Fax	0817523583
Indirizzo PEC	energasspa@legalmail.it

#### SEDE LEGALE

Regione	CAMPANIA
Provincia	Napoli
Comune	Napoli
Indirizzo	VIA ARGINE, 259
CAP	80147
Telefono	0817523543
Fax	0817523583
Indirizzo PEC	energasspa@legalmail.it
Gestore	
Portavoce	SALVATORE ARDOLINO

**SEZIONE D - INFORMAZIONI GENERALI SU AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI E STATO DEI CONTROLLI A CUI E' SOGGETTO LO STABILIMENTO (pubblico)**

**Quadro 1**

**INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITA' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO**

	Ente Nazionale	Ufficio competente	Indirizzo completo	e-mail/Pec
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	Rischio Industriale	Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM)	protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it
REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE	Regione Campania	Aoo Regione Campania	Via S. Lucia, 81 80132 - Napoli (NA)	urp@pec.regione.campania.it
COMUNE	Comune di Napoli	Comune di Napoli	Piazza Municipio - Palazzo S.Giacomo 80133 - Napoli (NA)	protocollo@pec.comune.napoli.it
CITTA' METROPOLITANE	Citta' Metropolitana di Napoli	CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	Piazza Matteotti 1 80133 - Napoli (NA)	cittametropolitana.na@pec.it
ARPA	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania	Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania	Via Vicinale S. Maria Del Pianto, Centro Polifunzionale Torre 1 80143 - Napoli (NA)	direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it
PREFETTURA	Ministero dell'Interno	Prefettura - UTG - NAPOLI	Piazza del Plebiscito, 22 80132 - Napoli (NA)	protocollo.prefna@pec.interno.it
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA	Via Leopoldo Tarantini, 1 80143 - Napoli (NA)	dir.campania@cert.vigilfuoco.it
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE NAPOLI	Via Tarantini, 2 80100 - Napoli (NA)	com.napoli@cert.vigilfuoco.it

Quadro 2  
AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'

Ambito	Riferimento	Ente di Riferimento	N. Certificato/Decreto	Data Emissione
Sicurezza	UNI ISO 45001:2018	RINA	OHS-2009	2022-11-11

Quadro 3  
INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI

Lo stabilimento e' stato sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell'art. 27 comma 6 da: VV. F - ARPA - INAIL

Data Apertura dell'ultima ispezione in Loco:14/06/2022

Data Chiusura dell'ultima ispezione in Loco:07/09/2022

Ispezione in corso:Chiusa

Data Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:20/09/2023

Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.

**SEZIONE F (pubblico) - DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE/TERRITORIO CIRCOSTANTE LO STABILIMENTO**

Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato  
(per impianti off-shore distanza dal limite delle acque territoriali nazionali)

Stato	Distanza in metri
Non Presente	0

Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)

Regione/Provincia/Comune	Denominazione
NON DEFINITO/NON DEFINITO/Non definito	

Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:

- Altro
- Industriale

Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km (sulla base delle informazioni disponibili)

Localita' Abitate			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Centro Abitato - quartiere	Rione Luzzatti	1.320	NO
Centro Abitato - quartiere	S. Giovanni a Teduccio	750	SE
Centro Abitato - quartiere	Rione Villa	970	SE
Centro Abitato - quartiere	Barra	1.000	E

Attivita' Industriali/Produttive			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 21421	Hitachi RailItaly	585	NE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 22242	Com-Cavi	1.590	NE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 21184	Magazzino Comune di Napoli	170	NE
Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 21272	Eni Gas S.p.A.	930	NE

Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 22077	Whirlpool Europe	330	E
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 22025	Società Lubrano (dismesso)	120	SO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 22077	Vetroplastic	585	E
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 40072	Deposito treni	1.720	E
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 22010	Concessionaria Mercedes-Fiat	400	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 22106	Rotomec	555	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 22092	Eurodistribuzioni	700	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 22107	Centr. Elettr. Tirreno Power	1.505	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 22006	Mediterranea ICIOM S.p.A.	840	SO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 42901	Complesso le due torri	160	O
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 21196	Area Deposito Agip Petroli (dismesso)	430	O
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 22031	Feltrinelli Legnami (dismesso)	920	O
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 22078	Autofficina Smart	455	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 21192	Residenza universitaria (Parthenope)	1.000	O
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 21273	Officine Trenitalia	1.135	NO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 21378	Terminal containers	965	NO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 22084	Fabbrica confetti	375	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 22083	Shopping car	300	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 22041	3L costruzioni e impianti	870	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 22079	Chemical Express	850	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 39629	Deposito Garolla S.p.A.	1.985	O
Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 39475	Q8 Quaser S.p.A.	315	SO
Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 39326	Petrolifera Italiana	235	NE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 39326	Meridional stampi	1.580	O

Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Scuole/Asili - 20674	Asilo Nido Ciccarelli-68° Circolo	1.120	SE

Scuole/Asili - 20702	Scuola Materna "I Passerotti"	1.150	SE
Scuole/Asili - 20230	Istituto Comprensivo Statale Giulio Rodinò	1.530	SE
Scuole/Asili - 19364	Istituto Comprensivo Statale Vittorino da Feltre	955	SE
Scuole/Asili - 20193	Scuola elementare Madre Claudia Russo	1.860	SE
Scuole/Asili - 20190	Scuola Media Francesco Solimena	1.870	SO
Scuole/Asili - 20176	Istituto Superiore Rosario Livatino	1.975	SE
Scuole/Asili - 20654	Istituto Comprensivo Antonio Scialoia- 46° circolo	990	S
Scuole/Asili - 20153	Liceo Statale- Don Lorenzo Milani	1.585	S
Scuole/Asili - 20152	Istituto Alberghiero Ippolito Cavalcanti	1.640	S
Scuole/Asili - 20823	I.C. Bonghi - materna/media	1.515	NO
Chiesa - 39815	Parrocchia S.S Rosario e Maria delle grazie	1.935	NE
Chiesa - 39936	Parrocchia Sacro Cuore	1.100	SE
Chiesa - 39939	Parrocchia M.Immacolata	905	S
Chiesa - 39938	Parrocchia S. Giuseppe	905	S
Chiesa - 39940	Chiesa Cristiana Evangelica Adi	1.525	S
Chiesa - 39935	Parrocchia S. Giovanni Battista	1.810	S
Chiesa - 39824	Parrocchia Sacra famiglia	1.570	NO
Chiesa - 39814	Chiesa Maria SS. del Rosario	1.820	N
Altro - Area cimiteriale	Cimitero comunale	1.690	NE
Centro Commerciale - 21423	Centro Commerciale Neapolis 6	435	N
Centro Commerciale - 22205	Centro Commerciale TNC Gold	1.165	O
Centro Commerciale - 21341	Centro Commerciale Auchan	480	E
Centro Commerciale - 21989	Centro Commerciale Cinese	120	SE

Servizi/Utilities			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Oleodotti	Trincea principale di Napoli	0	
Metanodotti	Metanodotto	110	N

Trasporti			
Rete Stradale			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Autostrada	A3	185	S
Autostrada	A1	2.000	NE
Autostrada	A1	1.000	E
Autostrada	A1	2.000	E

Rete Ferroviaria			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Alta velocità	Rete ferroviaria alta velocità 1	2.000	O
Alta velocità	Rete ferroviaria alta velocità 1	1.300	NO
Rete Tradizionale	Rete ferroviaria tradizionale 2	2.000	O
Rete Tradizionale	Rete ferroviaria tradizionale 2	1.300	NO
Stazione Ferroviaria	Rete ferroviaria tradizionale 3	1.180	SO
Stazione Ferroviaria	Rete ferroviaria tradizionale 3	590	O
Rete Tradizionale	Rete ferroviaria tradizionale 3	1.600	S
Rete Tradizionale	Circumvesuviana	1.600	O
Rete Tradizionale	Circumvesuviana	995	SO
Rete Tradizionale	Circumvesuviana	770	S
Stazione Ferroviaria	Circumvesuviana	880	SE
Rete Tradizionale	Circumvesuviana	1.880	E
Stazione Ferroviaria - 21504	Metropolitana L2-Gianturco	1.475	NO
Stazione Ferroviaria - 18755	Metropolitana L2-S.Giovanni Barra	1.910	S
Stazione Ferroviaria - 19817	Circumvesuviana Gianturco	1.450	O
Stazione Ferroviaria - 19169	Circumvesuviana-S. Giovanni a Teduccio	820	SO
Stazione Ferroviaria - 18848	Circumvesuviana-Barra	980	SE

Aeroporti			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Aree Portuali			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Porto Commerciale	Pontile Gioia Flavio	1.950	SO
Porto Commerciale	Terminale Containers MSC & Cosco	1.740	SO
Porto Industriale o Petrolifero	Pontile Darsena Petroli	1.550	SO
Porto Industriale o Petrolifero	Pontile Darsena Petroli	1.560	SO
Porto Commerciale		1.650	SO
Porto Commerciale		1.700	S

<b>Deposito Costiero</b> Capitaneria di Porto Piazzale Pisacane, 1 - Napoli 0812445111			
---	--	--	--

Elementi ambientali vulnerabili			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Fiumi, Torrenti, Rogge	fiume Sebeto tratto interrato	0	SO
Zone costiere o di mare	P.O.68	2.500	SO

Acquiferi al di sotto dello stabilimento:		
Tipo	Profondita' dal piano campagna	Direzione di deflusso
Acquifero superficiale	0	SE

**SEZIONE H (pubblico) - DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STABILIMENTO E RIEPILOGO SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE**

Descrizione sintetica dello stabilimento:

Il deposito costiero di GPL della ENERGAS S.p.A. di Napoli effettua esclusivamente stoccaggio e travaso di Gas di Petrolio Liquefatto GPL senza operare alcuna trasformazione chimica del prodotto. Lo stoccaggio, è garantito da n. 18 serbatoi tumulati aventi capacità complessiva pari a 6900 mc. Per il travaso del prodotto, il deposito dispone di n. 6 rampe di carico scarico delle autobotti adeguatamente attrezzate. Il GPL in ricezione è acquisito dal deposito principalmente dall'Algeria, a mezzo nave. In linea di massima, il prodotto trattato dal deposito è costituito da Propano o da miscele precostituite di Propano e Butano ma non può escludersi la possibilità che vengano ricevute anche partite di Butano. In ricezione, il GPL viene travasato, mediante l'utilizzo di pompe e compressori, nei serbatoi dove è conservato in condizioni di equilibrio liquido vapore a temperatura ambiente. Il prodotto viene poi esitato verso l'esterno a mezzo autobotti. Il trasferimento del prodotto dai serbatoi di stoccaggio alle autobotti in carica è effettuato a mezzo pompe. Oltre alle unità logiche rappresentate dai tumuli contenenti i serbatoi, dalla sala Pompe e Compressori, e dalle rampe di carico, sono presenti nello stabilimento una palazzina uffici ed una zona dedicata alla sosta delle autobotti.

Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate);

## **H2 TOSSICITA ACUTA**

### **Categoria 2, tutte le vie di esposizione**

- **Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)**

- **ALTRO - DENATURANTE NYMCO**

PERICOLI PER LA SALUTE - infiammabile; nocivo per ingestione; irritante per le vie respiratorie e la pelle; rischio di gravi lesioni oculari (fonte: Scheda Sicurezza ChemaMarker);

## **P5c LIQUIDI INFIAMMABILI**

### **Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b**

- **ALTRO - DENATURANTE NYMCO**

PERICOLI FISICI - infiammabile; nocivo per ingestione; irritante per le vie respiratorie e la pelle; rischio di gravi lesioni oculari (fonte: Scheda Sicurezza ChemaMarker);

Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate);

### **18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL), e gas naturale (cfr. nota 19) -**

**ALTRO - GPL**

SOSTANZE PERICOLOSE - estremamente infiammabile; nessun pericolo per la salute e l'ambiente (fonte: Scheda Sicurezza GPL Assogasliquidi);

### **34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi**

**a) benzine e nafta,**

**b) cheroseni (compresi i jet fuel),**

**c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)**

**d) oli combustibili densi**

**e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) -**

**ALTRO - GASOLIO PER AUTOTRAZIONE**

SOSTANZE PERICOLOSE - liquido e vapori infiammabili; ha effetti irritanti per la pelle ed è nocivo per inalazione; ha effetti tossici per gli organismi acquatici con effetti a lungo termine per l'ambiente acquatico

(Fonte: Scheda Sicurezza Gasolio Quaser)

Lo stabilimento:

e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'art. 15 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B del presente Modulo

La Societa' ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

La Societa' ha presentato il Rapporto di sicurezza prescritto dall'art. 15 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

## SEZIONE L (pubblico) - INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO

### 1. Scenario Tipo:

INCENDIO - FLASH-FIRE PER RILASCIO CONTINUO DA FORO

#### Effetti potenziali Salute umana:

- Elevata Letalità: da 0 a 42 m;
- Inizio Letalità: da 42 m a 57 m;

Fonte: Aggiornamento RdS 2016

#### Effetti potenziali ambiente:

Nessuno

#### Comportamenti da seguire:

- Attivazione del PEI
- Allertamento Prefetto
- Allertamento VV.F.
- Allertamento CUCS, 118, questura, Sindaco, Prot. Civile
- Redazione segnalaz. scritta

Fonte: Aggiornamento PEE 2016

#### Tipologia di allerta alla popolazione:

- Attenzione
- Preallarme
- Allarme

Fonte: Aggiornamento PEE 2016

#### Presidi di pronto intervento/soccorso:

- 3 Km dir. Ovest; Ospedale S. Maria di Loreto Nuovo
- 2,5 Km dir. Nord Est: Ospedale Evangelico Villa Betania

Fonte: PEE Aggiornamento 2016

## **2. Scenario Tipo:**

INCENDIO - Flash Fire per rilascio da Rottura Compressori

### **Effetti potenziali Salute umana:**

- Elevata letalità: da 0 a 10 m
- Inizio letalità. da 10 m a 24 m

Fonte: Aggiornamento RdS 2016

### **Effetti potenziali ambiente:**

Nessuno

### **Comportamenti da seguire:**

- Attivazione del PEI
- Allertamento Prefetto
- Allertamento VV.F.
- Allertamento CUCS, 118, questura, Sindaco, Prot. Civile
- Redazione segnalaz. scritta

Fonte: Aggiornamento PEE 2016

### **Tipologia di allerta alla popolazione:**

- Attenzione
- Preallarme
- Allarme

Fonte: Aggiornamento PEE 2016

### **Presidi di pronto intervento/soccorso:**

- 3 Km dir. Ovest; Ospedale S. Maria di Loreto Nuovo
- 2,5 Km dir. Nord Est: Ospedale Evangelico Villa Betania

Fonte: RdS Aggiornamento 2016