

## SEZIONE A1 - INFORMAZIONI GENERALI (pubblico)

### 1. RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO

Nome della societa'	ULTRAGAS C.M. S.P.A.
Denominazione dello stabilimento	Deposito di gas liquefatti Ultragas CM di Pace del Mela
Regione	SICILIA
Provincia	Messina
Comune	Pace del Mela - LOC. GIAMMORO
Indirizzo	ZONA INDUSTRIALE
CAP	98042
Telefono	0909385201
Fax	0909385205
Indirizzo PEC	ultragas@pec.ultragas.it

#### SEDE LEGALE

Regione	LAZIO
Provincia	Roma
Comune	Roma
Indirizzo	VIA SICILIA 66
CAP	00187
Telefono	06489971
Fax	0642742132
Indirizzo PEC	ultragas@pec.ultragas.it
Gestore	MARCELLO VILLANI
Portavoce	

**SEZIONE D - INFORMAZIONI GENERALI SU AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI E STATO DEI CONTROLLI A CUI E' SOGGETTO LO STABILIMENTO (pubblico)**

Quadro 1

INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITA' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO

	Ente Nazionale	Ufficio competente	Indirizzo completo	e-mail/Pec
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	COMITATO TECNICO REGIONALE C/O Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE REGIONALE SICILIA	Via Mariano Stabile,160 90133 - Palermo (PA)	dir.sicilia@cert.vigilfuoco.it dir.prev.sicilia@cert.vigilfuoco.it
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	PREVENZIONE INCENDI C/O Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE MESSINA	Via Salandra,39 98124 - Messina (ME)	com.messina@cert.vigilfuoco.it com.prev.messina@cert.vigilfuoco.it
REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE	Regione Siciliana	ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE	Via Ugo La Malfa 169 90146 - Palermo (PA)	assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it
PREFETTURA	Ministero dell'Interno	Prefettura - UTG - MESSINA	Piazza dell' Unità d' Italia, 98121 - Messina (ME)	protocollo.prefme@pec.interno.it
COMUNE			Piazza Municipio 98042 - Pace del Mela (ME)	protocollo@pec.comune.pace-del-mela.me.it sindaco@pec.comune.pace-del-mela.me.it
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	Rischio Industriale	Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM)	protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it
REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE	Regione Siciliana	DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE	Via Ugo La Malfa 169 90100 - Palermo (PA)	dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Quadro 2

AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'

Ambito	Riferimento	Ente di Riferimento	N. Certificato/Decreto	Data Emissione
Ambiente	NON PRESENTE	NON PRESENTE	NULL	1900-01-01
Sicurezza	NON PRESENTE	NON PRESENTE	NULL	1900-01-01

Quadro 3  
INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI

Lo stabilimento e' stato sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell'art. 27 comma 6 da: CTR

Data Apertura dell'ultima ispezione in Loco:10/11/2020

Data Chiusura dell'ultima ispezione in Loco:12/01/2021

Ispezione in corso:Chiusa

Data Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:13/04/2022

Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.

**SEZIONE F (pubblico) - DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE/TERRITORIO CIRCOSTANTE LO STABILIMENTO**

Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato  
(per impianti off-shore distanza dal limite delle acque territoriali nazionali)

Stato	Distanza in metri
Non Presente	0

Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)

Regione/Provincia/Comune	Denominazione
SICILIA/Messina/Pace del Mela	

Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:

- Industriale

Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km (sulla base delle informazioni disponibili)

Localita' Abitate			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Centro Abitato	GIAMMORO	880	SE
Centro Abitato	PACE DEL MELA	2.000	S

Attivita' Industriali/Produttive			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Duferdofin-Nucor	140	O
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	CO.VE.I	310	O
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Impresa portuale G. Garibaldi srl	200	NO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Wabco service di Isgro Carmelo	350	NO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Aicon Yacht Builler	795	O
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Celetrasporti	110	NE

Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	IVECO	820	NO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Molino Inox	980	O
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	S.i.con. srl	210	E
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Centro Servizi Sud srl	100	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Laboratori Plants	85	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Hitachi	20	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Pectine industria spa	70	N
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	C.I.R.T.	90	E
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Citrus vita spa	220	E
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	S.c.s. sma Cambria Sicilia Srl	450	NE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Abacus Marine spa	720	NE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	F.lli Raimondi di Antonino Raimondi & C. Sas Infissi Serramenti Messina Giammoro	550	E
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Tendasud	300	SE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Nuova Cometa	1.000	SO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Mondolegno srl	1.200	SO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Simone Gatto srl	1.700	NE
Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Edipower	1.600	O
Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	E.S.I. Ecological Scrap Industry S.P.A	1.200	SE
Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Raffineria di Milazzo	2.000	O

Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Altro - CIMITERO	Cimitero	1.680	S
Chiesa	Parrocchia SS Vergine del Rosario	810	SE
Chiesa	Chiesa della Madonna del Rosario	680	SE
Scuole/Asili	Scuola dell'Infanzia	320	E
Scuole/Asili	Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato	1.400	SE

Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	Impianto Sportivo la Valle del Mela	640	S
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	Stadio Comunale Giammaro	900	E

Servizi/Utilities			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Stazioni/Linee Elettriche Alta Tensione	ELETTRODOTTO	270	S
Acquedotti	Acquedotto Interrato	1.900	SO
Metanodotti	METANODOTTO INTERRATO	760	SO
Depuratori	DEPURATORE	440	NE

Trasporti			
Rete Stradale			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Autostrada	A20	960	S
Strada Provinciale	SP64	860	SE
Strada Statale	SS113	430	S
Autostrada	Raccordo Zona Industriale	220	N
Autostrada	Raccordo Zona Industriale	1.100	O

Rete Ferroviaria			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Rete Tradizionale	FERROVIA	340	S

Aeroporti			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Aree Portuali			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Elementi ambientali vulnerabili			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Fiumi, Torrenti, Rogge	Torrente Muto	890	E
------------------------	---------------	-----	---

Acquiferi al di sotto dello stabilimento:		
Tipo	Profondita' dal piano campagna	Direzione di deflusso

**SEZIONE H (pubblico) - DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STABILIMENTO E RIEPILOGO SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE**

Descrizione sintetica dello stabilimento:

Il deposito Ultragas C.M. di Pace del Mela è ubicato in Località Giammoro, nel comune di Pace del Mela (ME), insiste all'interno di un'area industriale ed occupa un'area completamente re-cintata di circa 19000 m2.

All'interno del sito sono svolte le seguenti attività principali:

- ? ricezione di GPL a mezzo autocisterne e ferrocisterne;
- ? stoccaggio di GPL in serbatoi di accumulo ed in bombole;
- ? trasferimenti interni per miscelazione;
- ? imbottigliamento per l'invio alla distribuzione in bombole;
- ? caricamento di autobotti per il rifornimento dei serbatoi presso l'utenza;
- ? manutenzione bombole vuote.

Il Deposito comprende le seguenti principali installazioni:

- ? N. 3 serbatoi di stoccaggio GPL tumulati da 200 m3.
- ? La sala pompe e compressori GPL n.1.
- ? Due punti di travaso GPL per autocisterne, dotati di pesa a bilico fuori terra.
- ? Un punto di travaso per le ferrocisterne, non in esercizio.
- ? Un capannone imbottigliamento sopraelevato di circa 1 m sul piano stradale, dove presenti: giostra di riempimento, prova di tenuta, area di stoccaggio temporaneo bombole.
- ? Un'area esterna di stoccaggio bombole piene e vuote pallettizzate, per un quantitativo massimo di GPL pari a 20 ton.
- ? Un edificio situato all'ingresso, destinato a sala controllo e uffici.
- ? Un capannone adibito ad officina meccanica di riparazione, collaudo, granigliatura e verniciatura bombole e servizi operai.
- ? Una cabina elettrica di trasformazione.
- ? Una sala pompe antincendio.
- ? La vasca della riserva idrica antincendio.

Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate);

Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate);

**18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL), e gas naturale (cfr. nota 19) -**

**ALTRO - Gas di petrolio liquefatto (GPL)**

SOSTANZE PERICOLOSE - Il Deposito detiene soltanto GPL utilizzato nel ciclo produttivo (ricezione, stoccaggio, miscelazione, imbottigliamento in bombole e spedizione).

Nel caso di rilascio accidentale, sono ipotizzabili (seppure con frequenza remota) alcuni effetti sulle persone e sull'ambiente, che sono sinteticamente illustrate nel seguito.

Lo stabilimento:

e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'art. 15 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B del presente Modulo

La Societa' ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

La Societa' ha presentato il Rapporto di sicurezza prescritto dall'art. 15 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

## SEZIONE L (pubblico) - INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO

### 1. Scenario Tipo:

INCENDIO -

#### Effetti potenziali Salute umana:

Possibile ustione su parti del corpo non protette

#### Effetti potenziali ambiente:

Effetti temporanei per dispersione di prodotti di combustione

#### Comportamenti da seguire:

La popolazione interessata segua, per la propria sicurezza, i seguenti comportamenti:

- Rifugiarsi al chiuso o in posizione schermata da radiazioni termiche.
- Non uscite di casa, per evitare che gli effetti dell'incidente vi coinvolgano. L'uso della macchina potrebbe creare ingorghi con un possibile coinvolgimento all'esterno. Rifugiatevi in un locale caratterizzato da poche aperture, ubicato sul lato opposto allo stabilimento, con possibilità di ricevere informazioni TV e radio, con disponibilità d'acqua.
- Non utilizzate ascensori per portarvi nel locale.
- Mettetevi in ascolto TV/radio per conoscere gli sviluppi della situazione e le ulteriori precauzioni da adottare
- Chiudete accuratamente tutte le aperture attraverso le quali potrebbe filtrare aria dall'esterno (porte, finestre, camini, impianti di condizionamento dell'aria,...)
- Bloccate tutte le prese d'aria (sigillandole con nastro adesivo o tamponandole con panni bagnati)
- Spegnete i sistemi di riscaldamento e le fiamme libere, non fumare, non accendere fuochi
- Interrompete l'erogazione del gas domestico
- Respirate attraverso panni umidi
- Non uscite per nessuna ragione, fino al cessato allarme, neanche per andare a prendere i bambini a scuola (gli insegnanti faranno adottare e rispettare gli stessi comportamenti di sicurezza ai bambini)

La popolazione che vive e lavora fuori delle zone in cui è necessario il riparo al

chiuso deve mantenersi lontana sino al cessato allarme.

**Tipologia di allerta alla popolazione:**

Sistema di allarme di Stabilimento;

- 3 suoni di sirena di durata 5" con intervallo di 2" per lo stato di allarme;
- un suono prolungato di sirena della durata di 60" per l'evacuazione dello Stabilimento;
- 3 suoni di sirena di durata 2" con intervallo di 2" per cassata emergenza

Nelle more dell'attivazione del sistema di allarme mediante sirene, la popolazione, intesa nel senso più ampio del termine, comprensiva di chi dimora, di chi lavora presso le altre attività produttive esistenti e di chi, comunque si trovi nelle vicinanze, viene allertata con il concorso del personale del Comune di Pace del Mela, mediante una vettura con altoparlante nelle zone I e II seguendo gli itinerari definiti dalle direttrici principali.

**Presidi di pronto intervento/soccorso:**

Azienda Ospedaliera Papardo C/da Sperone

Inoltre, tutte le strutture ospedaliere della provincia possono essere chiamate a concorrere nella prestazione d'interventi sanitari nei confronti di eventuali feriti a causa di un incidente rilevante.